



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 27
г. Шахты, Ростовской области
МБОУ СОШ № 27 г.Шахты
346516 Россия, г.Шахты, Ростовской области, ул. Азовская, 46, тел./факс 26-87-41

Начальнику отдела –
Главному государственному
Санитарному врачу по городу Шахты,
Усть-Донецкому, Октябрьскому (с) районам
Грецеву Ю.В.

ИНФОРМАЦИЯ

о принятых мерах по устранению причин и условий

«22» ноября 2012 год

№ 147

Представление об устранении причин и условий, способствующих совершению административного нарушения № 591\722 от 15 октября 2012 года, было рассмотрено на заседании администрации и педагогического совета МБОУ СОШ № 27, Совета школы 19.10.2012 года

Установленные в ходе проверки 04.10.2012 года нарушения законодательства, а именно:

1. В кабинете информатики светопроемы оборудованы тканевыми шторами тёмных тонов, которые не обладают достаточной степенью светопропускания и длиной ниже уровня подоконника;
2. Классные доски (с использованием мела) в кабинетах №№ 6, 8 с изношенной поверхностью, что не позволяет хорошо очищать их влажной губкой
3. В кабинете № 4 остекление одного из окон выполнено из матового стекла, что снижает равномерное освещение учебного помещения
4. Не выделено отдельное место для хранения всего уборочного инвентаря оборудованное шкафом

Устранены: шторы, классные доски заменены на новые, остекление заменено, место для инвентаря оборудовано шкафом.

Нарушения:

1. В рекреациях 1-го и 2-го этажей, в учебных помещениях на отопительные приборы не установлены ограждения;
2. Каждый учащийся не обеспечен удобным рабочим местом за партой в соответствии с его ростом;
3. В кабинете информатики конструкция рабочего стула не обеспечивает поддержание рациональной позы при работе ПЭВМ;
4. Стены во всех учебных помещениях оклеены обоями, не допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств
будут устранены в течение 2013 года

В связи с тем, что МБОУ СОШ № 27 включена в план капитального ремонта объектов социального назначения по программе РБГУ «ГУРШ» нарушения, а именно:

1. Территория учреждения не ограждена забором;
2. Асфальтовое покрытие въездов и входов на территорию, проездов разрушено, имеются ямы, выбоины
3. В помещениях начальных классов, лаборантских, в учебных кабинетах (физика, химия, биология) мастерских отсутствуют умывальные раковины с подводкой холодной и горячей воды;
4. В санитарных узлах для мальчиков и девочек, расположенных на 1 этаже, стены негладкие, облицовочная плитка имеет трещины, местами деформирована, что не допускает проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств;
5. В школе на каждом этаже не предусмотрены помещения для обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов, оборудованные поддоном с подводкой холодной и горячей воды;
6. Для медицинского обслуживания обучающихся на первом этаже здания не предусмотрены помещения медицинского назначения, размещённые в едином блоке: кабинет врача площадью не менее 14 м.кв и длиной не мене 7 м и процедурный кабинет площадью не менее 14 м.кв.
7. Здание не эксплуатируется в соответствии с проектом: в санитарных узлах для мальчиков и девочек, расположенных на 2 этаже, размещаются учительская и кабинет заместителя директора по ВР
8. При спортивном зале проектом предусмотрены отдельные душевые и санитарные узлы для мальчиков и девочек, которые используются не по назначению
9. При спортивном зале не оборудована снарядная площадка
будут устранены в ходе ремонтных работ в 2014 году.

Директор Т.Г.Бондаренко