



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Шахты Ростовской области
«Средняя общеобразовательная школа № 27
имени Д.И.Донского»

346516 Россия, г. Шахты, Ростовской области, ул. Азовская, 46, тел./факс (8636)26-87-41, e-mail: russschool27@rambler.ru

Заместителю начальника
Таганрогского территориального отдела
По государственному энергетическому надзору
Северо-Кавказского управления Ростехнадзора
Щуркову А.В.
Директора МБОУ СОШ № 27 г.Шахты
Гарковец Т.Г.

ИНФОРМАЦИЯ.

Выявленные нарушения в ходе проверки 24.01.2019 г. (протокол об административном правонарушении № 15/31-08) устранены.

	Нарушение	Примечание
1	Однолинейная схема электроснабжения школы не вывешена на видном месте помещения РП-0,4 кВ, не пересмотрена ответственными за электрохозяйство на её соответствие фактическому исполнению	устранено
2	Приказом не назначен ответственный за электрохозяйство из числа административно-технического персонала с группой по электробезопасности IV, прошедший проверку знаний норм и правил в комиссии Ростехнадзора	Приказ издан. Заключён гражданско-правовой договор с электриком Бледных Е.Д., прошедшим проверку знаний норм и правил в Ростехнадзоре
3	ВРЩ-04 кВ укомплектован запасом калиброванных плавких вставок (предохранителем), не имеющих надписей, указывающих номинальный ток плавких вставок	Укомплектован предохранителями с надписями
4	Металлические посудомоечные поддоны в посудомоечном помещении не присоединены к системе уравнивания потенциалов отдельным заземляющим проводником	Поддоны присоединили к системе уравнивания потенциалов отдельным заземляющим проводником
5	Нарушено соединение заземляющего проводника металлической ванной в посудомоечном помещении с системой уравнивания потенциалов	устранено
6	Не установлено УЗО для групповой линии, питающей водогрейный бак посудомоечного помещения	установили
7	ВРЩ-04 кВ не укомплектован диэлектрическим ковриком	укомплектовали

8	Электроустановки не укомплектованы в полном объеме истыганными электротехническими средствами согласно приложения 8 Инструкции по П и СЗИвЭ	Укомплектовали
9	Светильники аварийного освещения 1,2 этажей не имеют отличительного обозначения от светильников рабочего освещения	Отличительные обозначения разместили на светильниках аварийного освещения
10	В щиты освещения 1,2 этажей школы нет надписей диспетчерского наименования	На щитах освещения разместили надписи диспетчерского наименования

Копия документа, свидетельствующее об уплате штрафа, прилагается

Директор



Т.Г.Гарковец