



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

344029, Ростов-на-Дону, ул. Селиванова, д. 66. Телефон: (863) 290-88-78, Факс: (863) 227-95-14
E-mail: rnd@sevkav.gosnadzor.ru, <http://www.sevkav.gosnadzor.ru>
ОКПО 26584470, ОГРН 122301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения**

«04» февраля 2018 г.
(дата составления)

Ростовская область, г. Шахты,
проспект Победа Революции, 106-а
Таганрогский территориальный отдел по
государственному энергетическому надзору
Северо-Кавказского управления Ростехнадзора
(место составления)

Мною, заместителем начальника Таганрогского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо - Кавказского управления Ростехнадзора Щурковым Александром Владимировичем, служебное удостоверение ТО-08 № 0429,

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего определение, № и дата выдачи служебного удостоверения)

в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа № 27 имени Д.И. Донского», (сокращенное наименование - МБОУ СОШ № 27 г. Шахты), юридический и фактический адрес: 346516, Ростовская область, г. Шахты, ул. Азовская, д. 46,

1) Наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, юридический и фактический адрес;

2) фамилия, имя, отчество должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес;

3) фамилия, имя, отчество граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)

согласно ч. 1 ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях вынесено представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения ответственность за которое предусмотрена ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:

«Нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки», а именно: «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 года № 6, зарегистрированного Минюстом России

Заверено  А.В. Щурков

от 22.01.2003 года № 4145 (далее по тексту – ПТЭЭП); Правил устройства электроустановок», утверждённых приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204 (далее - ПУЭ):

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено
1	2	3
1.	Однолинейная схема электроснабжения школы, не вывешена на видном месте помещения РП-0,4 кВ, не пересмотрена ответственным за электрохозяйство на её соответствие фактическому исполнению.	ПТЭЭП п.п.1.8.5.,1.8.6
2.	Приказом не назначен ответственный за электрохозяйство из числа административно – технического персонала с группой по электробезопасности IV прошедший проверку знаний норм и правил в комиссии Ростехнадзора	ПТЭЭП пп. 1.2.3,1.2.7,1.4.28
3.	ВРЩ-0,4 кВ укомплектован запасом калиброванных плавких вставок (предохранителями).	ПТЭЭП п.2.2.16
4.	Предохранители ВРЩ-0,4 кВ не имеют надписей указывающие номинальный ток плавких вставок.	ПТЭЭП п.2.2.20
5.	Металлическая посудомоечные поддоны в посудомоечном помещении не присоединена к системе уравнивания потенциалов отдельным заземляющим проводником.	ПУЭ п. 7.1.88
6.	Нарушено соединение заземляющего проводника металлической ванной в посудомоечном помещении с системой уравнивания потенциалов	ПУЭ п. 7.1.88
7.	Приказом № 152 от 24.08.2018 назначено лицо ответственное за электрохозяйство не прошедшее проверку знаний норм и правил в комиссии Ростехнадзора	ПТЭЭП п.1.4.20, 1.4.34
8.	Не установлено УЗО для групповой линии, питающий водогрейный бак «Посудомоечного помещения».	ПУЭ п.7.1.88.
9.	ВРЩ-0,4 кВ не укомплектован диэлектрическим ковриком.	ПТЭЭП п. 1.2.2
10.	Электроустановки не укомплектованы в полном объёме испытанными электротехническими средствами согласно приложения 8 Инструкции по П и СЗИвЭ.	ПТЭЭП п.1.2.2
11.	Светильники аварийного освещения 1,2 этажей школы не имеют отличительного обозначения от светильников рабочего освещения	ПТЭЭП п.2.12.3
12.	В Щиты освещения 1,2 этажей школы не имеют надписей диспетчерского наименования	ПТЭЭП п.2.2.20

(установленные нарушения, пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов)

На основании: ч. 2 ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(пункты и статьи законов Российской Федерации)

обязываю принять меры по устранению выявленных нарушений.

Информацию о принятых мерах представить в адрес лица вынесшего настоящее Представление, по адресу: 346500, г. Шахты, пр. Победа Революции, 106-а, тел./факс (863 6) 25-91-25, E-mail: shmo@sevkav.gosnadzor.ru, в течение одного месяца со дня получения представления.

Непринятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность по ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Заместитель начальника
Таганрогского территориального отдела
по государственному энергетическому надзору
Северо-Кавказского управления Ростехнадзора




/А.В. Щурков/ 04.02.2019г.
(Ф.И.О.) (дата)

Представление вручено (направлено) по почте: _____
(дата, номер заказного письма, уведомления)

Директор
(должность)

Тарасов Т.А.
(фамилия, имя, отчество)



04.02.19г.

(подпись) (дата вручения)

